

古河市 中学校耐震診断結果一覧

平成28年4月現在

No	学校名	構造・規模等			建築年	耐震基準	耐震状況	耐震診断等結果(Is値)	備考
		棟名称	構造	階数					
1	古河第一中学校	特別教室棟	R	2	1,213	S49	旧	改修済	
2		普通教室棟(中)	R	4	4,266	S48	旧	改修済	
3		管理特別教室棟	R	3	1,298	H1	新	-	
4		柔剣道場	R	1	422	H5	新	-	
5		体育館	R	2	1,533	S47	旧	-	1.16
6	古河第二中学校	特別教室棟	R	2	439	S55	旧	-	0.74
7		管理普通教室棟	R	3	7,029	S61	新	-	
8		柔剣道場	R	1	300	S62	新	-	
9		体育館	R	2	1,550	S56	旧	改修済	
10	古河第三中学校	普通教室棟 管理棟 特別教室棟	R	3	5,235	S59	新	-	
11		柔道場	S	1	261	S59	新	-	
12		体育館	R	2	1,447	S59	新	-	
13	総和中学校	普通教室棟 管理特別教室棟	R	3	7,146	H20	新	-	
14		柔剣道場	R	1	605	S63	新	-	
15		体育館	R	1	1,335	H8	新	-	
16	総和北中学校	普通教室棟 特別教室棟	R	3	3,957	S53	旧	改修済	
17		普通教室棟(東)	R	3	312	S59	新	-	
18		技術棟	S	1	295	S57	新	-	
19		柔剣道場	R	1	610	H1	新	-	
20		体育館	R	2	1,237	S54	旧	改修済	

21	総和南中学校	普通教室棟 特別教室棟	R	3	4,784	S56	旧	改修済		
22		普通教室棟(西)	R	3	312	S60	新	-		
23		技術棟	S	1	384	H4	新	-		
24		柔剣道場	R	1	609	H1	新	-		
25		体育館	R	2	1,252	S57	新	-		
26	三和中学校	管理特別教室棟 普通教室棟	R	4	6,580	H1	新	-		
27		柔剣道場	S	1	527	H3	新	-		
28		体育館	R	3	1,582	H1	新	-		
29	三和北中学校	管理普通教室棟 特別教室棟	R	4	5,932	S60	新	-		
30		柔剣道場	S	1	523	S60	新	-		
31		体育館	R	1	1,410	S60	新	-		
32	三和東中学校	管理普通教室棟 特別教室棟	R	3	5,080	S62	新	-		
33		普通教室棟(東)	R	3	543	H5	新	-		
34		柔剣道場	S	1	510	H3	新	-		
35		体育館	R	1	1,216	S62	新	-		

※ R:鉄筋コンクリート造

※ S:鉄骨造