空調加湿器保守点検業務仕様書

１．業務名　古河市役所古河庁舎 空調加湿器保守点検業務

２．履行場所　古河市役所 古河庁舎

３．履行期間
自　令和 4 年 4 月　1 日　至　令和 5 年 3 月 31 日

４．業務概要　空調設備に附帯する加湿器の保守点検業務

５．業務内容
１）点検機器
WM-VHE 型加湿器　21 台
２）点検回数
定期点検　年 2 回　（冷暖房切り替え時）
随時点検　随時　（故障発生時）
３）点検内容
・給水ストレーナー清掃　1 式
・給水配管ブラッシング　1 式
・加湿モジュール洗浄（スケール除去剤添加）　1 式
（内訳）
HAU-1　4 枚、HAU-2　4 枚、HAU-3　4 枚、HAU-4　4 枚、HAU-5　4 枚、HAU-6　4 枚
HAU-7　4 枚、HAU-8　4 枚、HAU-9　4 枚、HAU-10　4 枚、HAU-11　4 枚
HAU-12　4 枚　HAU-13　4 枚
HAU-A　18 枚、HAU-C　2 枚、HAU-D　3 枚、HAU-E　6 枚、HAU-F　3 枚
HAU-G　8 枚、HAU-H　4 枚、HAU-I　2 枚
合計枚数 98 枚
・電磁弁点検　1 式・減圧弁点検　1 式・配管各部確認点検　1 式
・給水ヘッダー点検　1 式・総合試運転調整　1 式

６．その他　故障発生時の修繕費用、交換部品代は別途協議する。
本業務において疑義が生じた場合は、監督員と協議すること