IPIC アイピック

受付No.　26-TE-1278
受付年月日　2026年08月20日
報告年月日　2026年08月27日

古河市長　針谷　力　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第9号
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

定期水質検査成績書

施設名	古河市三和浄水場			水道種別	水道水
採水場所	東山田公園			依頼項目	11　項目
採水年月日	2026年08月20日	気温(℃)	31	水温(℃)	24.5
採水者名	冨張　達也			残留塩素(mg/L)	0.1
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	0	100以下	標準寒天培地法【別表第1】
大腸菌	----	陰性	—	検出されないこと	特定酵素基質培地法【別表第2】
鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01	0.3以下	誘導結合プラズマ-質量分析法【別表第6】
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005	0.05以下	誘導結合プラズマ-質量分析法【別表第6】
塩化物イオン	mg/L	8.8	0.2	200以下	イオンクロマトグラフ法【別表第13】
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	0.3	3以下	全有機炭素計測定法【別表第30】
ｐH値	----	7.3	—	5.8以上8.6以下	ガラス電極法【別表第31】
味	----	異常なし	—	異常でないこと	官能法【別表第33】
臭気	----	異常なし	—	異常でないこと	官能法【別表第34】
色度	度	0.6	0.5	5以下	透過光測定法【別表第36】
濁度	度	0.1	0.1	2以下	積分球式光電光度法【別表第41】
－ 以下余白 －					

判　定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2026年08月20日　～　2026年08月27日
試験検査責任者	水質検査部門管理者　鈴木　理恵

HFB0121084-085